



Министерство Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, т. 277-99-00)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Левобережному району

(г. Воронеж, Ленинский пр-т, 124, т. 226-76-22)

Предписание № 1/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 68»

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (главного государственного инспектора по пожарному надзору) по Левобережному району Колчина А.И. №1 от «09» января 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 января 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» час. «30» мин. «15» января 2020г. по «12» час. «30» мин. «22» января 2020 г.

проведена плановая / выездная проверка Старший инспектор отдела НД по Левобережному району Ракитина Дина Николаевна

помещений МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 68» (МБДОУ «Детский сад № 68»), расположенных по адресу:  
г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д.11а

совместно с

Заведующей МБДОУ «Детский сад № 68»  
Трухачевой Оксаной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 января 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматическая по-	Ст.37, ст.38 Федеральный закон от	06.04.2020	

	жарная сигнализация, смонтированная в помещениях детского сада, находятся в неисправном состоянии.	21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ. «О пожарной безопасности. п.4 ст.4 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.08г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 61. Постановления Правительства №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»		
2.	Система оповещения эвакуации людей при пожаре находится в не исправном состоянии и не обеспечивает уровень звука более 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.	Ст.37, ст.38 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ. «О пожарной безопасности. п.4 ст.4 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390; п.4.1 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.»	06.04.2020	
3.	Система оповещения о пожаре, смонтированная в помещениях детского сада, переведена в ручной режим.	Ст.37, ст.38 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ. «О пожарной безопасности. п.4 ст.4 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 62 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390	06.04.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 января 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Старший инспектор отдела НД по Левобережному району  
Ракитина Дина Николаевна  
«22» января 2020г.



М.Л.П.\*

**Предписание для исполнения получил:**

(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 68»  
Трухачева Оксана Николаевна  
(должность, фамилия, инициалы)

«22» января 2020г.

- - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия: 277-99-00**